

哈密润达嘉能发电有限公司环境信息公开表

一、基础信息

单位名称	哈密润达嘉能发电有限公司		
组织机构代码	916522230802413803	法定代表人	王兆坤
生产地址	新疆维吾尔自治区哈密市伊吾县淖毛湖镇工业园区	生产周期	7000h
所属行业	电力	联系电话	0902-7261697
生产经营和管理服务的主要内容	哈密润达嘉能发电有限公司公司于 2013 年 11 月 25 日成立，位于新疆维吾尔自治区哈密市伊吾县淖毛湖工业园区内，占地面积约 188.32 亩，注册资金为 1 亿元。 润达洁能综合利用 2×50MW 发电项目以充分回收利用褐煤提质产业排放的尾气进行发电，年回收利用焦炉尾气 13.29 亿立方米，项目配套建设 2 台 240 吨/小时燃气锅炉和 2 台 5 万千瓦高温高压凝汽式空冷发电机组，年发电量约 $7 \times 10^8 \text{ kW} \cdot \text{h}$。经过净化后的烟气由 1 座高 80m、出口内径为 4.5m 的烟囱排入大气。锅炉配套建设 SCR 脱硝装置、石灰石/石膏湿法脱硫装置，与锅炉一对一配置。		
主要产品		生产规模	
发电量		$7 \times 10^8 \text{ kW} \cdot \text{h}/\text{年}$	

二、排污信息

大气污染物										
排放口数量						1 个				
排放口编号或名称	排放口位置	排放方式	主要/特征污染物名称	排放浓度 (mg/m³)	监测时间	监测方式	排放总量/吨	核定的排放总量/吨	执行的污染物排放标准及浓度限值 (mg/m³)	是否超标
DA001	94° 59′ 55.40″ 43° 39′ 36.00″	连续	二氧化硫	3.56	2021.3	自动	4.620	280	火电厂大气污染物排放标准 (GB 13223-2011)特别排放限值/35mg/m³	否
			氮氧化物	68.96	2021.3	自动	80.738	560	火电厂大气污染物排放标准 (GB 13223-2011)特别排放限值/100mg/m³	否
			烟尘	0.58	2021.3	自动	2.068	79.184	火电厂大气污染物排放标准 (GB 13223-2011)特别排放限值/5mg/m³	否
备注：表中排放浓度均为 3 月污染物平均排放浓度，排放总量为 2021 年一季度排放量。										

固体废物						
废物名称	固废类别	危废代码	产生量/吨	处置量/吨	暂存量/吨	处置去向
废铅蓄电池	危险废物	900-052-31	0	0	0	/
烟气脱硝过程中产生的废钒钛系催化剂	危险废物	772-007-50	0	0	0	/
废润滑油	危险废物	900-217-08	0	0	1.4	危险废物暂存间
脱硫石膏	一般固体废物	/	1080	1080	0	天山水泥厂

噪声					
厂界位置	噪声值（dB）		执行的厂界噪声排放标准限值（dB）		超标情况
	昼间	夜间	昼间	夜间	
厂界东侧	54	49	65	55	达标
厂界南侧	53	49	65	55	达标
厂界西侧	52	49	65	55	达标
厂界北侧	52	48	65	55	达标

三、防治污染设施的建设和运行情况

设施类别	防治污染设施名称	投运时间	处理能力	运行情况	运维单位
大气污染物	SCR 脱硝	2019 年 1 月	320000m³ /h	正常	山东电建一公司
	石灰石/石膏法脱硫	2019 年 1 月	320000m³ /h	正常	山东电建一公司
固体废物	危险废物暂存间	2019 年 9 月	总面积 32m²	正常	山东电建一公司
噪声	消音器	2019 年 1 月	/	正常	山东电建一公司
在线监测设施	烟气监测设备	2019 年 12 月	烟尘、二氧化硫、氮氧化物、流量、含氧量、温度、流速、压力	正常	新疆泽林亨峰环保科技有限公司

四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况					
建设项目名称	环评批复单位	环评批复时间	环评批复文号	竣工验收单位	竣工验收时间
关于哈密润达洁能综合利用 2×50 兆瓦发电项目环境影响报告书的批复	新疆维吾尔自治区环境保护厅	2014 年 7 月 21 日	新环函[2014]884 号		
哈密润达洁能综合利用 2×50MW 发电项目（1#发电机组）竣工环境保护验收监测报告				新疆中环合创工程技术咨询有限公司	2019 年 12 月 29 日
哈密润达洁能综合利用 2×50MW 发电项目（2#发电机组）竣工环境保护验收监测报告				新疆中环合创工程技术咨询有限公司	2020 年 12 月 20 日

五、突发环境事件应急预案

突发环境事件应急预案	
备案情况	已制订《哈密润达嘉能发电有限公司突发环境事件应急预案》，并于 2019 年 8 月 26 日在哈密市生态环境局伊吾县分局备案，备案编号：650522-2019-002-L。

主要内容	1、总则；2、基本情况；3、环境风险评价；4、应急组织机构及职责；5、预防与预警机制；6、应急响应与措施；7、后期处置；8、应急培训与演练；9、奖惩；10、保障措施；
------	---

六、环境自行监测方案

主要内容

一、企业基本情况

单位名称	哈密润达嘉能发电有限公司		
详细地址	新疆维吾尔自治区哈密市伊吾县淖毛湖镇工业园区		
法定代表人	王兆坤	组织机构代码	916522230802413803
邮政编码	839303	建厂年月	2013 年 9 月
中心经度	94° 59′ 59″	中心纬度	43° 40′ 48″
行业类别	电力	从业人数	102
联系人	石超	联系电话	18119039111

二、监测评价标准

废气和环境空气评价标准一览表

类别	监测点位	监测项目	排放标准 限值	评价标准
废气有组织排放	燃气锅炉总排口	烟尘	5	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)中表 2 特别标准限值要求
废气有组织排放	燃气锅炉总排口	二氧化硫	35	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)中表 2 特别标准限值要求

		废气有组织排放	燃气锅炉总排口	氮氧化物	100	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)中表 2 特别标准限值要求
		废气有组织排放	燃气锅炉总排口	林格曼 黑度	≤1	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)
		无组织评价标准一览表				
		类别	监测点位	监测项目	排放标准限值	评价标准
		废气无组织排放	氨罐区	氨	1.5	《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-1993)中规定的标 准要求
		噪声评价标准一览表				
		类别	监测点位	监测项目	标准值 dB(A)	标准来源
		厂界噪声	厂区南侧测声点	工业企业厂界环境噪声(昼间)	65	工业企业厂界环境噪声排放 标准 (GB 12348-2008)
		厂界噪声	厂区南侧测声点	工业企业厂界环境噪声(夜间)	55	工业企业厂界环境噪声排放 标准 (GB 12348-2008)
		厂界噪声	厂区东侧测声点	工业企业厂界环境噪声(昼间)	65	工业企业厂界环境噪声排放 标准 (GB 12348-2008)
		厂界噪声	厂区东侧测声点	工业企业厂界环境噪声(夜间)	55	工业企业厂界环境噪声排放 标准 (GB 12348-2008)
		厂界噪声	厂区北侧测声点	工业企业厂界环境噪声(昼间)	65	工业企业厂界环境噪声排放 标准 (GB 12348-2008)

	厂界噪声	厂区北侧测声点	工业企业厂界环境噪声(夜间)	55	工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008）
	厂界噪声	厂区西侧测声点	工业企业厂界环境噪声(昼间)	65	工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008）
	厂界噪声	厂区西侧测声点	工业企业厂界环境噪声(夜间)	55	工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008）
三、监测方法及监测质量控制 1、自动监测 本企业严格按照国家环境监测技术规范和环境监测管理规定的要求开展自行监测，所采用的自动监测设备已通过自主验收，定期通过有效性审核，并加强运行维护管理，能够保证设备正常运行和数据正常传输。 2、手工监测 各类污染物采用国家和新疆相关污染物排放标准、现行的生态环境部发布的国家或行业环境监测方法标准和技术规范规定的监测方法开展监测。 本企业委托有资质的社会化监测机构开展监测时，能够明确监测质量控制要求，确保监测数据准确。					

七、其他应当公开的环境信息

无