

173116040005

报告编号 2023WS0402

# 检测 报 告


样品名称: 水质 (生活饮用水)

项目名称: 伊吾县塔峰供排水有限责任公司  
生活饮用水水质监测

委托单位: 伊吾县塔峰供排水有限责任公司

检测类别: 委托

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第六地质大队



扫描全能王 创建

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第六地质大队  
检测报告

|                                                                                                                                       |     |                                                                                                    |      |      |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|
| 项目名称                                                                                                                                  |     | 伊吾县塔峰供排水有限责任公司生活饮用水水质监测                                                                            |      |      |                      |
| 采样地点                                                                                                                                  |     | 伊吾县出厂水 坐标: 94.680606 43.244002<br>伊吾县管网水 坐标: 94.679208 43.244271<br>伊吾县末梢水 坐标: 94.699360 43.251377 |      |      |                      |
| 委托单位                                                                                                                                  | 名称  | 伊吾县塔峰供排水有限责任公司                                                                                     |      |      |                      |
|                                                                                                                                       | 地址  | /                                                                                                  |      |      |                      |
|                                                                                                                                       | 联系人 | /                                                                                                  | 联系电话 | /    |                      |
| 报告编号                                                                                                                                  |     | 2023WS0402                                                                                         |      | 样品编号 | 2023WS0402-001~003   |
| 收/采样日期                                                                                                                                |     | 2023年4月4日                                                                                          |      | 检测者  | 实宏吉 李艳菊 马小磊 赵文文      |
| 报告日期                                                                                                                                  |     | 2023年4月19日                                                                                         |      | 检测日期 | 2023年4月4日~2023年4月19日 |
| <div><p>(检验检测专用章)</p><p>批准日期 2023年4月19日</p></div> |     |                                                                                                    |      |      |                      |
| 备注                                                                                                                                    |     |                                                                                                    |      |      |                      |

编制: 张娇娇

审核: 张娇娇

批准: 赵文文



# 新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第六地质大队 检测报告

| 序号 | 检测项目     | 单位        | 检测结果                     |                          |                          | 限值                           |
|----|----------|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
|    |          |           | 2023WS0402-001<br>伊吾县出厂水 | 2023WS0402-002<br>伊吾县管网水 | 2023WS0402-003<br>伊吾县末梢水 | 参照生活饮用水卫生标准 GB 5749-2022     |
| 22 | 氯酸盐      | mg/L      | <0.23                    | <0.23                    | <0.23                    | 0.7                          |
| 23 | 二氧化氯     | mg/L      | 0.26                     | 0.10                     | 0.06                     | 出厂水≤0.8, ≥0.1<br>管网末梢水 ≥0.02 |
| 24 | 四氯化碳     | μg/L      | <0.4                     | <0.4                     | <0.4                     | 2                            |
| 25 | 氯仿(三氯甲烷) | μg/L      | <0.4                     | <0.4                     | <0.4                     | 60                           |
| 26 | 六价铬      | mg/L      | <0.004                   | <0.004                   | <0.004                   | 0.05                         |
| 27 | 镉        | μg/L      | <0.06                    | <0.06                    | <0.06                    | 5                            |
| 28 | 锰        | μg/L      | 0.27                     | 0.14                     | 0.11                     | 100                          |
| 29 | 铅        | μg/L      | <0.07                    | <0.07                    | <0.07                    | 10                           |
| 30 | 锌        | μg/L      | 1.3                      | 1.2                      | 1.6                      | 1000                         |
| 31 | 铜        | μg/L      | 0.77                     | 0.54                     | 0.71                     | 1000                         |
| 32 | 铝        | μg/L      | 10.9                     | 9.9                      | 10.4                     | 200                          |
| 33 | 铁        | mg/L      | <0.05                    | <0.05                    | <0.05                    | 0.3                          |
| 34 | 菌落总数     | CFU/mL    | 3                        | 5                        | 2                        | 100                          |
| 35 | 总大肠菌群    | MPN/100mL | <2                       | <2                       | <2                       | 不应检出                         |

数据到此为止



## 新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第六地质大队 检测报告

| 序号 | 检测项目         | 检测依据                                       | 检出限        | 检测主要设备及编号                    |
|----|--------------|--------------------------------------------|------------|------------------------------|
| 20 | 镉            | 生活饮用水标准检验方法 金属指标<br>GB/T 5750.6-2006       | 0.06μg/L   | 电感耦合等离子质谱仪<br>iCAP-Qa SB-009 |
| 21 | 锰            | 生活饮用水标准检验方法 金属指标<br>GB/T 5750.6-2006       | 0.06μg/L   | 电感耦合等离子质谱仪<br>iCAP-Qa SB-009 |
| 22 | 铅            | 生活饮用水标准检验方法 金属指标<br>GB/T 5750.6-2006       | 0.07μg/L   | 电感耦合等离子质谱仪<br>iCAP-Qa SB-009 |
| 23 | 锌            | 生活饮用水标准检验方法 金属指标<br>GB/T 5750.6-2006       | 0.8μg/L    | 电感耦合等离子质谱仪<br>iCAP-Qa SB-009 |
| 24 | 铜            | 生活饮用水标准检验方法 金属指标<br>GB/T 5750.6-2006       | 0.09μg/L   | 电感耦合等离子质谱仪<br>iCAP-Qa SB-009 |
| 25 | 铝            | 生活饮用水标准检验方法 金属指标<br>GB/T 5750.6-2006       | 0.6μg/L    | 电感耦合等离子质谱仪<br>iCAP-Qa SB-009 |
| 26 | 铁            | 生活饮用水标准检验方法 金属指标<br>GB/T 5750.6-2006       | 0.05mg/L   | 紫外可见分光光度计<br>TU-1901 SB-008  |
| 27 | 游离氯          | 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指<br>标 GB/T 5750.11-2006    | 0.01mg/L   | 便携式可见分光光度计<br>DR-1900 SB-089 |
| 28 | 总氯(氯胺)       | 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指<br>标 GB/T 5750.11-2006    | 0.01mg/L   | 便携式可见分光光度计<br>DR-1900 SB-089 |
| 29 | 亚硝酸盐         | 生活饮用水标准检验方法 消毒副产<br>物指标 GB/T 5750.10-2006  | 0.04mg/L   | 酸式滴定管                        |
| 30 | 氯酸盐          | 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指<br>标 GB/T 5750.11-2006    | 0.23mg/L   | 酸式滴定管                        |
| 31 | 二氧化氯         | 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指<br>标 GB/T 5750.11-2006    | 0.02mg/L   | 便携式可见分光光度计<br>DR-1900 SB-089 |
| 32 | 四氯化碳         | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕<br>集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 | 0.4ug/L    | 气相质谱仪<br>ISQ7N1811006        |
| 33 | 氯仿(三氯<br>甲烷) | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕<br>集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 | 0.4ug/L    | 气相质谱仪<br>ISQ7N1811006        |
| 34 | 菌落总数         | 生活饮用水标准检验方法 微生<br>物指标 GB/T5750.12-2006     | /          | 生化培养箱 SPX-150BⅢ<br>SB-120    |
| 35 | 总大肠菌群        | 生活饮用水标准检验方法 微生<br>物指标 GB/T5750.12-2006     | 2MPN/100mL | 生化培养箱 SPX-150BⅢ<br>SB-120    |

